

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

**Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Грозный ул. Тухачевского 13 т.8-(8712)-33-22-41 ф.33-22-41 E-mail: gu_mchs_grozny@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Грозненскому району

(наименование органа государственного надзора)

пос. Гикало ул. Интернациональная №8, тел. (928) 781-65-09, E-mail: ond_8@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 99/1/

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №2 с. Алхан-Кала Грозненского муниципального района Чеченской Республики» (СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Арсанов Р.Ш.

Отделение надзорной деятельности и № 99
профилактической работы по Грознен-
скому району

(наименование органа ГПН)

от « 25 » ноября 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 30 мин.

« 26 » декабря 2016 г. по 16 ч 30 мин. « 26 » декабря 2016 г.

проведена проверка

Государственный инспектор Ангаев Шааман Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №2 с. Алхан-Кала Грозненского муниципального района Чеченской Республики» (СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2) , с. Алхан-Кала, ул. Асламбека - шерипова б/н*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих
в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности
явленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты в пожаровзрывоопасном помещении (в пожароопасном помещении категории В1 производственного (складского) назначения) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 2	19.05.2017	
2	На объекте защиты в складских (производственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 6	19.05.2017	
3	На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	19.05.2017	
4	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителей.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 478	19.05.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в мая 2017 г.

(квартал, месяц).



Государственный инспектор Ангаев Шааман Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» декабря 2016г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«28» декабря 2016г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.