

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Грозный ул. Тухачевского 13 т.8-(8712)-33-22-41 ф.33-22-41 E-mail: gu\_mchs\_grozny@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Грозненскому району**

(наименование органа государственного надзора)

пос. Гикало ул. Интернациональная № 8, тел. (928) 944-01-06, E-mail: ond\_8@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С.АЛХАН-КАЛА ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-ГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» (СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Музаев У.Б.* Отделение надзорной деятельности и № 10  
профилактической работы по Грознен-  
скому району

(наименование органа ГПН)

от « 25 » января 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.  
« 30 » января 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 30 » января 2019 г.

проведена проверка

*Инспектор ОНД и ПР по Грозненскому району старшим лейтенантом внутренней службы  
Малицаевым Анзором Хас-Магомедовичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С.АЛХАН-КАЛА ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-ГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» (СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2)  
, с.Алхан-Кала, ул. Асламбека - шерипова 92*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 2	23.05.19	
2	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 21	23.05.19	
3	На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 42	23.05.19	
4	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие (исправность) огнетушителей.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 478	23.05.19	
5	Установленный на объекте защиты огнетушитель не имеет паспорт (порядковый номер).	Постановление правительства РФ № 390 : п. 475	23.05.19	
6	На объекте защиты в складском помещении (производственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вы-	Постановление правительства РФ № 390 : п. 6	23.05.19	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июня 2019 г.

(квартал, месяц).

Инспектор Малицаев Анзор Хас-Магомедович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«1» февраля 2019г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

«1» февраля 2019г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.