



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Грозненского района**

Директору МБОУ «СОШ № 2
с. Алхан-Кала» Грозненского
муниципального района
Чеченской Республики

Индербиеву А.Л.

ул. .А. Шерипова, д.16, г. Грозный,
Чеченская Республика, 364000

10.04.2018 № 35-21-2018

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
требований законодательства**

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры республики от 26.03.2018 № 7-24-2018/470 проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также противодействия терроризму, входе которой в деятельности МБОУ «СОШ № 2 с. Алхан-Кала» Грозненского муниципального района (далее-Учреждение) выявлены нарушения закона, требующие принятия конкретных мер направленных на их устранение и недопущение впредь.

Так, согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанность государства.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции РФ Юридические лица, граждане обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

В целях обеспечения гарантированных Конституцией прав и свобод в Российской Федерации принимаются законы, обязательные для исполнения всеми без исключения лицами.

В силу с п.п. 1 и 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Федеральный закон № 35-ФЗ) одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Противодействие терроризму в ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ законодателем определено как деятельность органов государственной власти и местных администраций по его предупреждению, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии п.п. ~~ав~~ № 04 04 993 Концепции утвержденной Президентом РФ

05.10.2009 противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется путем предупреждения (профилактики) терроризма.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - Федеральный закон № 68-ФЗ) распространяется на отношения, возникающие в процессе деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы и населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Статьей ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ) предусмотрено, что руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены правила противопожарного режима (далее - Правила), содержащие требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности. Пунктом 6 Правил в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

Между тем, в нарушение вышеуказанных требований законодательства в Учреждении не произведена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (п. 21 Правила), отсутствует план эвакуации при пожаре (п. 7 Правила), в помещении эксплуатируются электролампы со снятыми колпаками (п. 42 в Правила), пожарный щит не доукомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6 (п. 482 Правила), отсутствуют знаки пожарной безопасности указывающие пути эвакуации (п. 43 Правила).

Выявленные нарушения в значительной степени стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами Учреждения, в том числе заместителем директора по ОБЖ Мовсаровым В.Х. при отсутствии должного контроля со стороны руководства.

Одним из негативных последствий названных бездействий является возникновение пожара, гибель и травмирование людей, а также создание

благоприятной почвы для террористической деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 и 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений, их причин и условий, им способствующих.

2. Разобрать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное исполнение в Учреждении требований законодательства о пожарной безопасности, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также противодействия терроризму.

3. Незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, а именно: произвести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения, разработать план эвакуации при пожаре, лампы со снятыми колпаками закрыть плафонами предусмотренные конструкцией, доукомплектовать пожарный щит немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6 Правила, установить знаки пожарной безопасности, указывающие пути эвакуации.

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по ОБЖ Мовсарова В.Х., а также иных лиц, виновность которых будет установлена результатами служебной проверки.

5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса



И.З. Гайрбеков